



VÚSAPL, a. s.

Novozámocká 179, Poštový priečinok 59, 949 05 NITRA 5
Tel: 00-421-37-6501 111, fax: 00-421-37-6513 495



Autorizovaná osoba MVRR SR registr. č. SK06
CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU VÝROBKOV

SK - CERTIFIKÁT ZHODY **SK06 - ZSV - 0135**

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov sa potvrdzuje,
že **stavebný výrobok**

**Tlakový potrubný systém PIPELIFE RADOPRESS ϕ (16-63) mm z viacvrstvových rúr
PE-Xb/Al/PE-Xb a z mosadzných alebo PPSU lisovacích tvaroviek**

je vhodný

na inštalácie tlakových rozvodov pitnej vody s teplotou 20 °C s najvyšším prevádzkovým tlakom 1,0 MPa,
teplej úžitkovej vody do teploty 60 °C s najvyšším prevádzkovým tlakom 1,0 MPa a vykurovacích systémov
do najvyššej prevádzkovej teploty 90 °C s najvyšším prevádzkovým tlakom 0,6 MPa

Výrobca: **PIPELIFE HUNGARIA, K.f.t., Kishegyesi út. 263, HU - 4031 Debrecen, Maďarsko**

Splnomocnený zástupca: **PIPELIFE SLOVAKIA, spol. s r.o., Kuzmányho 13, 921 01 Piešťany, SR**

Miesto výroby viacvrstvových rúr PE-Xb/Al/PE-Xb, ϕ (16-32) mm: **zhodné s výrobcom**

Miesto výroby mosadzných tvaroviek: **IPA Productions- und Vertriebsges. m.b.H., Betriebstraße 4,
A-3163 Rohrbach, Rakúsko**

Miesto výroby viacvrstvových rúr PE-Xb/Al/PE-Xb, ϕ (40-63) mm a PPSU tvaroviek:
**FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG, Hellinger Straße 1,
D - 97486 Königsberg / Bayern, Nemecko**

Výrobok je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odo-
beraných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba SK 06 vykonala počia-
točné skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly
a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky
vzoriek odoberaných vo výrobní, na trhu alebo na stavbe.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona, noriem a predpisov:

STN EN ISO 21003-1: 2009 Viacvrstvové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody vnútri budov.
Časť 1: Všeobecne (64 3110)

STN EN ISO 21003-2: 2009 Viacvrstvové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody vnútri budov.
Časť 2: Rúry (64 3110)

STN EN ISO 21003-3: 2009 Viacvrstvové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody vnútri budov.
Časť 3: Tvarovky (64 3110)

STN EN ISO 21003-5: 2009 Viacvrstvové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody vnútri budov.
Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel (64 3110)

Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube tohto certifikátu, ktoré majú
vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požia-
davky. Tento certifikát je vystavený na základe správy o certifikácii zhody číslo C 06/09/0005/3601/CF
zo dňa 05.05.2010.

Tento certifikát vydaný prvýkrát dňa **05.05.2010** ostáva v platnosti, pokiaľ sa podmienky ustanovené uvede-
nými normami alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontrole významne nezmenia.

V Nitre, dňa 05.05.2010



Ing. Katarína Andoťová
Ing. Katarína Andoťová


vedúca Odboru certifikácie výrobkov a inšpekcie
a vedúca autorizovanej osoby SK 06

Hodnotené vlastností stavebného výrobku:

vpływ na kvalitu pitnej vody, rozmery a tolerancie, stupeň zosietenia rúr, vzhľad rúr po ohreve, odolnosť rúr a spojov proti vnútornému pretlaku, súdržnosť vrstiev - separačná skúška nezaťažovaných rúr, kontaktná korózia rúr, pevnosť spojov v ťahu, tesnosť spojov pri podtlaku, tesnosť spojov pri cyklickom namáhaní tlakom, tesnosť spojov pri zmenách teploty, fyzikálno-mechanické vlastností elastomérových tesniacich krúžkov, dlhodobá hydrostatická pevnosť materiálu rúr, vzhľad a vyhotovenie rúr a tvaroviek, nepriepustnosť telies tvaroviek, označovanie rúr a tvaroviek



V Nitre, dňa 05.05.2010


Ing. Katarína Andočová

vedúca Odboru certifikácie výrobkov a inšpekcie
a vedúca autorizovanej osoby SK 06